

Modellbezeichnung				Solstice
Gerätebezeichnung		Inneneinheit		EZ-24RD6-I
		Artikel Nr.		60000080
		EAN		6938187386751
		Außeneinheit		EZ-24RD6H-O
		Artikelnummer		10002580
		EAN		4048164121144
Kühlleistung	Nenn	(min.-max.)	KW	7.0 (2.2~8.8)
Heizleistung	Nenn	(min.-max.)	KW	7.3 (1.6~9.4)
Leistungsaufnahme kühlen		Nenn	W	2120(420~3450)
Leistungsaufnahme heizen		Nenn	W	1970(300~3150)
Betriebsstrom kühlen		Nenn	A	9.21(1.8~15)
SEER				7.9
SCOP				4.6
Luftmenge Inneneinheit		Lo/Med/Hi	m³/h	445/635/790/1090/1150
Schalldruckpegel	Si/Lo/Med/Hi	Inneneinheit	dB(A)	21.5/32.5/39.5/46
		Außeneinheit	dB(A)	60
Schallleistungspegel	hohe Lüfterstufe	Inneneinheit	dB(A)	60
		Außeneinheit	dB(A)	68
Maße BxTxH		Inneneinheit	mm	1055x231x330
		Außeneinheit	mm	890x342x673
Gewicht		Inneneinheit	kg	13
		Außeneinheit	kg	37,8
Maße BxTxH inkl. Verpackung		Inneneinheit	mm	1065x300x385
		Außeneinheit	mm	995x398x740
Gewicht inkl. Verpackung		Inneneinheit	kg	13,3
		Außeneinheit	kg	41
Stromversorgung			V/Ph/Hz	220-240/1/50
Empf. Stromzuleitung			Adern x mm²	3x2,5
Empf. Steuerleitung			Adern x mm²	5x1,5
Empf. Absicherung (träge)			A	25
Rohrleitungsanschlüsse		Flüssigkeits.	mm (Zoll)	6,35 (1/4)
		Saugleitung	mm (Zoll)	12,7 (1/2)
		Kondensat	mm (AD)	25
Max. Leitungslänge			m	25
Max. Höhendifferenz Inneneinheit-Außeneinheit			m	10
Kältemittel				R32
Kältemittelfüllmenge			kg	1,08
Nachfüllmenge bei mehr als 5 m Rohrleitungslänge			g/m	12
Einsatzgrenze Außeneinheit kühlen			°C	-15 ~ 50
Einsatzgrenze Außeneinheit heizen			°C	-25 ~ 24
Standardfernbedienung			IR	RG10E21(2HS)/BGEF

*Alle Angaben sind Werksangaben. Kurzfristige Änderungen vorbehalten. Die Leistungswerte basieren auf folgenden Bedingungen Kühlbetrieb: Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB; Außentemperatur 35°C DB / 24°C WB Heizbetrieb: Innentemperatur 20°C DB / 15°C WB; Außentemperatur 7°C DB / 6°C WB Schall der Inneneinheit gemessen in schalltotem Raum am Luftaustritt im Abstand von 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes.

Schall der Außeneinheit gemessen unter Freifeldbedingungen am Luftaustritt im Abstand von 1m vor dem Gerät in einer Höhe von 0,5 x Gerätehöhe. Die Größe der Elektroleitung und Absicherung muss den jeweiligen TABs des örtlichen EVU und jeweiligen nationalen und internationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen.